

Yangın Güvenliği Kontrol Listesi

Tesisinizin yangın güvenliği fotoğrafını 15 dakikada çekin. Listeyi yazdırıp sahada işaretleyin; her boş kutu, kapatılması gereken bir açıktır.

Tesis: _____ Denetleyen: _____ Tarih: _____

A SÖNDÜRME VE ALGILAMA EKİPMANI

- ☐ Her katta/bölümde yeterli sayıda yangın söndürücü var
- ☐ Söndürücülerin periyodik bakım etiketleri güncel
- ☐ Söndürücüler görünür, erişilebilir; önü kapatılmamış
- ☐ Söndürücü tipleri riske uygun
Elektrik panosu yanında su bazlı söndürücü olmamalı; mutfakta F sınıfı bulunmalı
- ☐ Duman/ısı dedektörleri çalışıyor; test kaydı mevcut
- ☐ Yangın alarm butonları erişilebilir ve işaretli
- ☐ Alarm sesi tesisin her noktasından duyuluyor
Makine gürültüsü olan bölümlerde flaşörle destekleyin
- ☐ Sprinkler/sabit sistemlerin bakım sözleşmesi güncel (varsa)

B KAÇIŞ YOLLARI VE TAHLİYE

- ☐ Tüm kaçış yolları ve koridorlar tamamen boş
Denetimlerde en sık yazılan ihlal — "geçici" istif de ihlaldir
- ☐ Acil çıkış kapıları kilitsiz; içeriden tek hareketle açılıyor
- ☐ Çıkış yönlendirme levhaları her noktadan görülebiliyor
- ☐ Acil aydınlatma armatürleri çalışıyor; test edildi
- ☐ Her katta güncel tahliye krokisi asılı
- ☐ Toplanma alanı belirlenmiş ve işaretlenmiş
- ☐ Krokiler son tadilatın sonra güncellendi

C TUTUŞTURUCU KAYNAKLAR

- ☐ Elektrik panolarının önü ve çevresi boş; kapaklar kapalı
- ☐ Uzatma kabloları kalıcı tesisat gibi kullanılmıyor

- ☐ Yanıcı kimyasallar uygun dolapta; üretimden ayrı
- ☐ Sigara alanı tanımlı ve uygun küllüklerle donatılmış
- ☐ Çatı arası, arşiv, depo gibi alanlarda yangın yükü birikimi yok

D ORGANİZASYON VE İNSAN

- ☐ Güncel acil durum planı mevcut
Yenileme: çok tehlikeli 2 / tehlikeli 4 / az tehlikeli 6 yılda bir
- ☐ Söndürme, kurtarma ve koruma ekipleri görevlendirilmiş
- ☐ Ekip üyeleri hâlâ bünyede; ayrılanların yerine atama yapıldı
- ☐ Çalışanlar uygulamalı yangın eğitimi aldı
Yenileme: çok tehlikeli 1 / tehlikeli 2 / az tehlikeli 3 yılda bir
- ☐ Yeni işe girenler oryantasyonda yangın eğitimi alıyor
- ☐ Son 12 ay içinde tahliye tatbikatı yapıldı ve raporlandı

E DOKÜMANTASYON

- ☐ Eğitim katılım kayıtları ve belgeleri dosyalanmış
- ☐ Tatbikat raporu (süre ölçümü + fotoğraflarla) mevcut
- ☐ Ekipman periyodik kontrol kayıtları tek dosyada

Sonucu Yorumlayın — boş kutu sayınız:

- **0–3 boş:** Sisteminiz büyük ölçüde sağlıklı. Eksikleri takvimleyin, periyodik takibi sürdürün.
- **4–8 boş:** Ciddi açıklar var. B ve D bölümlerindeki eksikler can güvenliğini doğrudan etkiler — önceliklendirin.
- **9+ boş:** Sistem kurulmamış demektir. Yangın risk değerlendirmesiyle baştan başlanmalı.

Profesyonel değerlendirme için

Bu listenin kapsamlı karşılığı, tesisinizde yaptığımız yangın risk değerlendirmesidir: her maddeyi ölçer, fotoğraflar, önceliklendirilmiş aksiyon planına bağlarız. Keşif ve teklif için: tokofire.com/teklif-al · WhatsApp: +90 553 570 08 61